

LEGENDA OPRAW – standardy i typy przyjęte do obliczeń:

- **A/18** (ENSTO) oprawa AVR 66.018, typ uniwersalny, IP44, klosz opaliz., św. l. 18W T G13,
- **B/38** (ENSTO) oprawa do wbudow. lub na strop AVR 400.038E, IP44, klosz opaliz. AVL 35, św. komp.38W TC-DD, z pierścieniem AVL52 (biały),
- **E/2x36** (LENA S.A.) oprawa SOLARIS 2x36 PAR EVG IP20; 882425, na strop, św. 2xT8/G13 36W; 840,
- **G/2x36** (LENA S.A.) oprawa FORTAN 2x36 MAT EVG IP44; 385780 MN, na strop, św. 2xT8/G13 36W; 840,
- **Y/26** (THORN) oprawa zewn.CONCEPT A 26W IP65, klosz opaliz., św. komp. 26W, + raster G (osłona 65741)
- **X.../....W** (.....) oprawy Użytkownika lub wg indywidualnych projektów aranżacji wnętrz,

OZNACZENIA INSTALACJI ELEKTR.

- linie zasilające,"wiązki"przewodów
- obwody instalacji oświetleniowych
- obwody gniazd wtykowych i inst. technologicznych
- obwody sterowania i sygnalizacji
- projektowane trasy inst. "słaboprądowych",
- przewody uziemiające, przewody wyrównawcze, itp,
- miejsca wykonania połączeń wyrównawczych lub innego rodzaju uziemień,

osw.3 R-1
- przykład opisu obwodów:
nr obwodu (lub ozn.elementu docelowego)
skąd wyprowadzony
- opisy elementów instalacji, ozn. "...." zgodne z ozn. na schematach zasilania i rozdziału

Sprawdził:	mgr inż. M.Wojnarowski upr. UAN.7349–35/92	II.2010.	NR DT: 1Now 2010	STADIUM: PB	OBIEKT–TEMAT: w. Szablak, dz.nr 178/1, gm. Nowogród PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w SZABLAKU ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	tytuł rys.: RZUT PODDASZA skala 1:50 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	RYS. NR: E4
Oprac.:	mgr inż. Sławomir Chmielewski	II.2010.					
Projektant:	mgr inż.R.Piórkowski upr.nr 223/84/WBPP	II.2010.					