



Nowogród, 27.08.2013 r.

RG.271.04.2013

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego pn. „Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Baliki, Ptaki, Serwatki i dostosowanie hydroforni do zwiększonego poboru wody”, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907 j.t.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

**Pytanie:**

Z uwagi na rozbieżności dotyczące długości wykonania sieci wodociągowej pomiędzy SIWZ a przedmiarem robót, prosimy o wskazanie właściwych długości sieci wodociągowych.

**SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Baliki, Ptaki, Serwatki:

- a) montaż rurociągów z rur PE SDR 17 DN 110 L – 2 615mb
- b) montaż rurociągów z rur PE SDR 17 DN 90 L – 445,5mb

natomiast

**Przedmiar robót Dział nr 3 roboty montażowe**

Pozycja 17. Rury PE fi 90, jednostka miary 100m – ilość 0,55m

Pozycja 18. Rury PE fi 110, jednostka miary 100m – ilość 2,3475m

**Odpowiedź:**

Właściwe długości sieci wodociągowych wynoszą:

SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Baliki, Ptaki, Serwatki:

montaż rurociągów z rur PE SDR17 DN110 L=2615 m

montaż rurociągów z rur PE SDR17 DN90 L=445,5 m

Przedmiar robót Dział nr 3 roboty montażowe

poz.17 rury PE fi 90 jednostka miary 100 m -ilość 4,455

poz.18 rury PE fi 110 jednostka miary 100 m -ilość 26,15

Burmistrz

inż. Józef Piątek