



Łomża, dnia 7 stycznia 2021 r.

Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

HK.4410.213.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.¹);
 - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028);
 - § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294),
po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z **wodociągu Sławiec w ramach kontroli wewnętrznej** w dniu 12.11.2020 r. (SUW Sławiec - woda podawana do sieci i Jankowo Skarbowo 26 – woda z sieci)
- Sprawozdania z badań wody; Nr 5886219/20/SOK z dnia 25.11.2020 r., Nr 588620/20/SOK z dnia 25.11.2020 r. i Nr 674272/20/SOK z dnia 05.01.2021 r.

stwierdza przydatność wody do spożycia
w zakresie badanych parametrów

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody z sieci ww. wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania próbek wykonane zostały w laboratorium J.S.Hamilton Poland sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Zakres badania obejmował parametry grupy A:

- parametry mikrobiologiczne (**Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C**),
- parametry organoleptyczne i fizykochemiczne (**barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, smak, zapach, mętność**).

Na podstawie przeprowadzonych ww. badań próbek stwierdzono, że próbka wody (Sprawozdanie Nr 5886219/20/SOK z dnia 25.11.2020r.) nie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) jako, że badanie wody wykazało podwyższoną mętność. Zarządca wodociągu podjął działania. Przeprowadzone analizy ponownie pobranych próbek (dnia 18.12.2020 r.) wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urzędu.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz.2028) wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łomży

mgr inż. Grażyna Hutnik
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łomży

Otrzymują:

1. Burmistrz Nowogrodu ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród.
2. a/a HK.

¹ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020r. poz. 374, poz. 322, poz. 567, poz. 1337, poz. 2112.