



## OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo-prądowy

INWETOR:			
GMINA NOWOGRÓD, UL. ŁOMŻYŃSKA 41, 18-414 NOWOGRÓD			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TEMAT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - ŚWIEŁICY WIEJSKIEJ Z WŁASNYM GARAŻEM OSP BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE, WIEŚ CHMIELEWO, GMINA NOWOGRÓD, DZIAŁKA NR 512		SKALA b/s	NR RYS.
NAZWA RYSUNKU: Schemat zasilania		DATA 20.03.2020	E1
OPRACOWAŁ:		UPRAWNEINIA	PODPIS
mgr inż. Jacek Filipkowski		---	
PROJEKTANT:		Lom 1/87	
mgr inż. Walenty Wisniewski			
SPRAWDZAJĄCY:		Lom 9/90	
mgr inż. Czesław Taraszkiewicz			