



nr	pomieszczenie	posadzka	pow. użyt.
1.1	przedsiónek	gres	11,26
1.2	korytarz	gres	65,85
1.3	pom. administracyjne	wyk°.dyw.	13,47
1.4	pom. administracyjne	wyk°.dyw.	22,96
1.5	wc	gres	12,31
1.6	korytarz	gres	48,22
1.7	jadalnia	gres	61,03
1.8	kuchnia	gres	28,24
1.9	korytarz	gres	7,62
1.10	magazynek	gres	3,65
1.11	magazynek	gres	4,57
1.12	korytarz	gres	5,70
1.13	korytarz	gres	6,14
1.14	pokój socjalny	gres	11,91
1.15	pokój socjalny	gres	12,96
1.16	umywalnia	gres	4,10
1.17	korytarz + wc	gres	19,62
1.18	korytarz	gres	9,97
1.19	zaplecze izby lekcyjnej	wyk°.dyw.	22,58
1.20	izba lekcyjna	deski	49,07
1.21	izba lekcyjna	deski	49,02
1.22	korytarz	gres	11,06
1.23	pokój administracyjny	wyk°.pow	21,77
1.24	zaplecze sali gimnastycznej	gres	19,02
1.25	sala gimnastyczna	parkiet	125,78
1.26	korytarz	gres	42,10
1.27	magazynek	gres	20,05
1.28	wc chłopców	gres	13,95
1.29	wc nauczycieli	gres	3,17
1.30	wc dziewcząt	gres	20,67
1.31	izba lekcyjna	wyk°.pow	59,81
1.32	izba lekcyjna	wyk°.pow	59,33
1.33	korytarz	gres	171,69
1.34	izba lekcyjna	wyk°.pow	59,02
1.35	izba lekcyjna	wyk°.pow	58,85
1.36	gabinet	gres	22,91
1.37	klatka schodowa	gres	13,83
razem powierzchnia (m2)			1183,28

Wytyczne do PFU

- 1.Wymiana opraw - wg odrębnego opracowania
- 2.Wykonać wymianę przewodów i osprzętu oświetlenia
- 3.Wykonać nową instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- 4.Instalację oświetlenia i oświetlenia Aw wykonac pod tynk.
- 5.Wykonaś wymianę gniazd wtykowych
- 6.W pomieszczeniach 1.5,1.8,1.10,1.11,1.16,1.17, stosowac osprzet bryzgoszczelny
- 7.W pozostałych pomieszczeniach osprzet pod tynk
- 8.Wykonać zabudowę rozdzielnic parteru i kuchni , zasilić z RG gimnazjum
- 9.Wymienić instalację w pom. kuchni, dostosować do istniejących odbiorników
- 10.Wykonac instalację radiowęzła gimnazjum
- 11.Wykonać instalację dzwonka lekcyjnego
- 12.Wyknać instalację WiFi w pom. gimnazjum
- 13.Wykonać instalację SSWiN
- 14.Wykonać instalację monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego - wg wytycznych Inwestora
- 15.Wykonać instalację komputerową - wg wytycznych Inwestora

